



Certificato numero / Certificate number

DE/6332

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione / Referring to the Test and Classification Reports
nn. 550.0DC0030/15, 550.0DC0040/15, 550.0DC0050/15 del / dated 23/04/2015
nn. 552.0DC0030/15, 552.0DC0040/15, 552.0DC0050/15 del / dated 10/04/2015

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

CLEAF S.p.A.

Via S. Ambrogio, 18 - 20846 MACHERIO (MB) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

Pannello a base di legno Wood based panel Mod. TSS

le prove di tipo secondo la norma EN 13986:2004+A1:2015, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 13986:2004+A1:2015 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

Prima emissione / First issue: 02/03/2020
Ultima emissione / Last issue: //
Scadenza / Expiring: 01/03/2025

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Pannello a base di legno
Wood based panel
Mod. TSS

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Descrizione pannello <i>Panel description</i>	pannello di particelle nobilitato <i>faced particle board</i>
Impiego <i>Use</i>	allestimenti interni come componente non strutturale in ambiente secco <i>internal finishing as non-structural component for use in dry conditions</i>
Spessore pannello <i>Panel thickness</i>	10÷40 mm
Prestazioni / Performances:	
5.8 Reazione al fuoco <i>5.8 Reaction to fire</i>	classe / class B-s2, d0
Impiego <i>End use</i>	senza supporto <i>without substrate</i>

Prima emissione / First issue: 02/03/2020

Ultima emissione / Last issue: //

Scadenza / Expiring: 01/03/2025

Ing. P. Fumagalli
 B.A. Prodotto/Product

